浄水水質検査結果書

第 A1600760 号
平成28年8月17日

蟹江町水道事業
蟹江町長　様

JWWA-GLP014
水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会　長　村松　章　伊
TEL　(052) 683-1131

平成28年8月10日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
（当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。）

水源又は施設の名称	新蟹江北保育所	水源種別	井戸水・県営水道
採水地点	新蟹江北保育所	施設種類	水道事業
採水年月日（時）	平成28年8月10日　（　11時30分　）　天候	前日　晴	当日　晴
採水者名	白木　俊介　(所属)　一般社団法人　愛知県薬剤師会		
採水時	気温　32.5℃　水温　28.0℃	残留塩素	0.30 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	********	37	マンガン及びその化合物	********
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	********	38	塩化物イオン	6.4mg/L
3	カドミウム及びその化合物	********	21	塩素酸	********	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	********
4	水銀及びその化合物	********	22	クロロ酢酸	********	40	蒸発残留物	********
5	セレン及びその化合物	********	23	クロロホルム	********	41	陰イオン界面活性剤	********
6	鉛及びその化合物	********	24	ジクロロ酢酸	********	42	ジェオスミン	********
7	ヒ素及びその化合物	********	25	ジブロモクロロメタン	********	43	2-メチルイソボルネオール	********
8	六価クロム化合物	********	26	臭素酸	********	44	非イオン界面活性剤	********
9	亜硝酸態窒素	********	27	総トリハロメタン	********	45	フェノール類	********
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	********	28	トリクロロ酢酸	********	46	有機物（全有機炭素TOCの量）	□ 0.8mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	********	29	ブロモジクロロメタン	********	47	pH値	7.3
12	フッ素及びその化合物	********	30	ブロモホルム	********	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	********	31	ホルムアルデヒド	********	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	********	32	亜鉛及びその化合物	********	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	********	33	アルミニウム及びその化合物	********	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	********	34	鉄及びその化合物	********		－以下余白－	
17	ジクロロメタン	********	35	銅及びその化合物	********			
18	テトラクロロエチレン	********	36	ナトリウム及びその化合物	********			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	平成28年8月10日　～　平成28年8月15日
検査責任者	長尾　隆宏

△基準値の10%　□基準値の20%　■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A1600761 号
平成28年8月17日

蟹江町水道事業
蟹江町長　様

JWWA-GLP014
水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会　長　村松　章　伊
TEL　(052) 683-1131

平成28年8月10日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
（当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。）

水源又は施設の名称	須成保育所	水源種別	井戸水・県営水道
採水地点	須成保育所	施設種類	水道事業
採水年月日（時）	平成28年8月10日　（10時05分） 天候	前日 晴	当日 晴
採水者名	白木　俊介　(所属)　一般社団法人　愛知県薬剤師会		
採水時	気温 32.0℃　水温 27.0℃	残留塩素	0.20 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	********	37	マンガン及びその化合物	********
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	********	38	塩化物イオン	6.3mg/L
3	カドミウム及びその化合物	********	21	塩素酸	********	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	********
4	水銀及びその化合物	********	22	クロロ酢酸	********	40	蒸発残留物	********
5	セレン及びその化合物	********	23	クロロホルム	********	41	陰イオン界面活性剤	********
6	鉛及びその化合物	********	24	ジクロロ酢酸	********	42	ジェオスミン	********
7	ヒ素及びその化合物	********	25	ジブロモクロロメタン	********	43	2-メチルイソボルネオール	********
8	六価クロム化合物	********	26	臭素酸	********	44	非イオン界面活性剤	********
9	亜硝酸態窒素	********	27	総トリハロメタン	********	45	フェノール類	********
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	********	28	トリクロロ酢酸	********	46	有機物（全有機炭素TOCの量）	□ 0.8mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	********	29	ブロモジクロロメタン	********	47	pH値	7.3
12	フッ素及びその化合物	********	30	ブロモホルム	********	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	********	31	ホルムアルデヒド	********	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	********	32	亜鉛及びその化合物	********	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	********	33	アルミニウム及びその化合物	********	51	濁度	0.1度未満
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	********	34	鉄及びその化合物	********		－以下余白－	
17	ジクロロメタン	********	35	銅及びその化合物	********			
18	テトラクロロエチレン	********	36	ナトリウム及びその化合物	********			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	平成28年8月10日　～　平成28年8月15日
検査責任者	長尾　隆宏

△基準値の10%　□基準値の20%　■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A1600762 号
平成28年8月17日

蟹江町水道事業
蟹江町長　様

JWWA-GLP014
水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会　長　村松　章　伊
TEL　(052) 683-1131

平成28年8月10日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
（当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。）

水源又は施設の名称	鍋蓋神社	水源種別	井戸水・県営水道
採水地点	鍋蓋神社	施設種類	水道事業
採水年月日（時）	平成28年8月10日　（11時10分）　天候	前日　晴	当日　晴
採水者名	白木　俊介　(所属)　一般社団法人　愛知県薬剤師会		
採水時	気温　32.5℃　水温　28.5℃	残留塩素	0.25 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	********	37	マンガン及びその化合物	********
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	********	38	塩化物イオン	6.5mg/L
3	カドミウム及びその化合物	********	21	塩素酸	********	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	********
4	水銀及びその化合物	********	22	クロロ酢酸	********	40	蒸発残留物	********
5	セレン及びその化合物	********	23	クロロホルム	********	41	陰イオン界面活性剤	********
6	鉛及びその化合物	********	24	ジクロロ酢酸	********	42	ジェオスミン	********
7	ヒ素及びその化合物	********	25	ジブロモクロロメタン	********	43	2-メチルイソボルネオール	********
8	六価クロム化合物	********	26	臭素酸	********	44	非イオン界面活性剤	********
9	亜硝酸態窒素	********	27	総トリハロメタン	********	45	フェノール類	********
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	********	28	トリクロロ酢酸	********	46	有機物（全有機炭素TOCの量）	□ 0.8mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	********	29	ブロモジクロロメタン	********	47	pH値	7.3
12	フッ素及びその化合物	********	30	ブロモホルム	********	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	********	31	ホルムアルデヒド	********	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	********	32	亜鉛及びその化合物	********	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	********	33	アルミニウム及びその化合物	********	51	濁度	0.1度未満
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	********	34	鉄及びその化合物	********		－以下余白－	
17	ジクロロメタン	********	35	銅及びその化合物	********			
18	テトラクロロエチレン	********	36	ナトリウム及びその化合物	********			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	平成28年8月10日　～　平成28年8月15日
検査責任者	長尾　隆宏

△基準値の10%　□基準値の20%　■基準値の50%

試験結果成績書

第 A1600764 号
平成28年8月17日

蟹江町水道事業
蟹江町長　様

水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
建築物飲料水水質検査業愛知県知事登録
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会　長　村松　章　伊
TEL　(052) 683-1131

平成28年8月10日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
（当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。）

試料の種類	井戸水		
採取場所	蟹江水源（原水1）水道事務所		
採取年月日（時）	平成28年8月10日　（ 13時10分 ）	天候	晴
採水者名	一般社団法人　愛知県薬剤師会　　白木　俊介		
採水時	気温 34.0℃　　水温 19.5℃　　残留塩素 ****** mg/L		

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	検査方法
1	大腸菌	検出せず		平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添1「大腸菌の検査方法」による。
2	嫌気性芽胞菌	検出せず	/10mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添2「嫌気性芽胞菌の検査方法」による。
	－以下余白－			

特記事項	

試験結果成績書

第 A1600766 号
平成28年8月17日

蟹江町水道事業
蟹江町長　様

水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
建築物飲料水水質検査業愛知県知事登録
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会　長　村松　章伊
TEL　(052) 683-1131

平成28年8月10日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
（当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。）

試料の種類	井戸水		
採取場所	蟹江町新町第２水源（原水3）		
採取年月日（時）	平成28年8月10日　（ 13時30分 ）	天候	晴
採水者名	一般社団法人　愛知県薬剤師会　　白木　俊介		
採水時	気温 34.0℃　　水温 27.5℃　　残留塩素 ****** mg/L		

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	検査方法
1	大腸菌	検出せず		平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添1「大腸菌の検査方法」による。
2	嫌気性芽胞菌	検出せず	/10mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添2「嫌気性芽胞菌の検査方法」による。
	－以下余白－			

特記事項	

試験結果成績書

第 A1600765 号
平成28年8月17日

蟹江町水道事業
蟹江町長　様

水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号
建築物飲料水水質検査業愛知県知事登録
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会　長　村松　章伊
TEL　(052) 683-1131

平成28年8月10日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
（当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。）

試料の種類	井戸水		
採取場所	蟹江町新町第２水源（原水2）		
採取年月日（時）	平成28年8月10日　（ 13時20分 ）	天候	晴
採水者名	一般社団法人　愛知県薬剤師会　　白木　俊介		
採水時	気温 34.0℃　　水温 28.0℃　　残留塩素 ****** mg/L		

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	検査方法
1	大腸菌	検出せず		平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添1「大腸菌の検査方法」による。
2	嫌気性芽胞菌	検出せず	/10mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添2「嫌気性芽胞菌の検査方法」による。
	－以下余白－			

特記事項	