

# 入 札 執 行 調 書

入札日時	令和 3 年 8 月 5 日 (木) 午後 2 時 00 分					
事業名等	避難所用蓄電池等の購入					
事業内容	避難所用蓄電池等の購入仕様書のとおり					
事業実施場所等	避難所用蓄電池等の納入場所一覧のとおり					
入札方法	指名競争入札	予定価格 (税抜き)	3,200,000 円 <small>(予定価格に対する消費税) (320,000 円)</small>			
落札業者	有限会社岩崎電気商会	落札金額 (税抜き)	2,980,000 円 <small>(落札金額に対する消費税) (298,000 円)</small>			
番号	入札者名	第1回入札書 記載金額(円)	第2回入札書 記載金額(円)	第3回入札書 記載金額(円)	第4回入札書 記載金額(円)	備考
1	株式会社服部商店	辞退				
2	テルウェル西日本株式会社	3,190,560				
3	有限会社岩崎電気商会	2,980,000	落札			
4	株式会社TTK	4,180,000				
5	有限会社あさや電気商会	3,048,000				
6	以下余白					
7						
8						
9						
10						

(注) 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

## 避難所用蓄電池等の購入仕様書

この仕様書は蟹江町が、令和3年度に購入する、避難所用蓄電池等について定める。

### 1 目的

本仕様書により購入する災害用蓄電池及び照明器具は、災害時のライフライン確保として再生可能エネルギー設備の蓄電池を導入し、停電時においても避難所としての機能を損なわず運営することを目的として購入するもの。

### 2 仕様

#### (1) リチウムイオン蓄電池

商品名	[産業・住宅用] リチウムイオン蓄電システム 蓄電容量 3.5kWh スタンドアロンタイプ
参考品番	LJSF35
蓄電容量	3.5kWh
定格出力電力	1,500VA
入出力電圧	AC100V
充電時間	最大約8時間(満充電まで)以内
使用環境条件	[設置場所] 室内 [室温] 0℃~40℃ [湿度] 30%~80% (ただし結露無きこと)
外形寸法	幅 625×奥行 240×高さ 598 (mm) (固定スタンド付: 幅 631mm×奥行 490×高さ 615 (mm)) *最大突起部除く
質量	約 60 kg以内(固定スタンド付: 約 65kg)

#### (2) 照明器具 (50w)

製品	LED 投光機 (50w)
参考品番	ATL-E5005
定格光束	6,760 l m以上

電源	100/200V
入出力電圧	AC100V
コードの長さ	5 m
質量	約 3.0 kg以内

### 3 数量

- (1) リチウムイオン蓄電池 4台
- (2) 照明器具 (50w) 8機

### 4 納期

契約締結日から令和3年11月26日まで

### 5 保証期間

保証期間は納入後1年間とし、障害が生じた場合は受託者の責任と負担において速やかに代替品を納入し、あるいは調整を行うなどの対策を講じること。

### 6 納入場所

- (1) 舟入ふれあいプラザ (蟹江町舟入一丁目 444 番地)
  - (2) 蟹江児童館 (蟹江町城四丁目 243 番地)
  - (3) 新蟹江児童館 (蟹江町大字蟹江新田字大海用 149 番地 5)
  - (4) みどりの家 (蟹江町大字西之森字海山 282 番地 2))
- ※ 上記納入場所に、それぞれ蓄電池 1 台と照明器具 (50w) を 2 機納品すること。

### 7 その他

- (1) 納品時は、納入業者が十分な人員を確保し、安全に行うこと。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、安心安全課と協議のうえ指示を得ること。
- (3) 基準品と同等品とする場合事前にカタログ等資料を提出し安心安全課の了解を得ること。
- (4) 各施設のコンセントは単相 100V である。
- (5) 設置にかかる費用については、受注者負担とする。

避難所用蓄電池等の納入場所一覧

品名	数量	名称	住所
リチウムイオン蓄電池 照明器具 (50w)	1 2	舟入ふれあいプラザ	蟹江町舟入一丁目 444 番地
リチウムイオン蓄電池 照明器具 (50w)	1 2	蟹江児童館	蟹江町城四丁目 243 番 地
リチウムイオン蓄電池 照明器具 (50w)	1 2	新蟹江児童館	蟹江町大字蟹江新田字 大海用 149 番地 5
リチウムイオン蓄電池 照明器具 (50w)	1 2	みどりの家	蟹江町大字西之森字海 山 282 番地 2