

浄水水質検査結果書

第 A2500149 号
令和7年5月21日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131



令和7年5月13日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	豊台団地公民館	水源種別	県営水道
採水地点	豊台団地公民館	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和7年5月13日 (10時59分)	天候	前日 曇 当日 晴
採水者名	阪野 佳南 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 24.4℃ 水温 18.1℃	残留塩素 0.30 mg/L	

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	6.2mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジブロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.6mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	ブロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	*****	30	ブロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		—以下余白—	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月21日
検査責任者	所長 加藤 廣人

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A2500147 号
令和7年5月21日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131



令和7年5月13日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	須成保育所	水 源 種 別	県営水道
採 水 地 点	須成保育所	施 設 種 類	水道事業
採水年月日(時)	令和7年5月13日 (11時54分)	天 候	前日 曇 当日 晴
採 水 者 名	阪野 佳南 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採 水 時	気温 24.5℃ 水温 18.5℃	残留塩素 0.40 mg/L	

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	6.2mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジブロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.6mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	ブロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.1
12	フッ素及びその化合物	*****	30	ブロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		—以下余白—	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試 験 検 査 方 法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判 定 及 び 備 考	上記水質検査については水質基準に適合。
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月21日
検 査 責 任 者	所長 加藤 廣人

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A2500146 号
令和7年5月21日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131



令和7年5月13日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	新蟹江北保育所	水 源 種 別	県営水道
採 水 地 点	新蟹江北保育所	施 設 種 類	水道事業
採水年月日(時)	令和7年5月13日 (10時26分)	天 候	前日 曇 当日 晴
採 水 者 名	阪野 佳南 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採 水 時	気温 21.5℃ 水温 19.3℃	残留塩素 0.40 mg/L	

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	6.2mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジブロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.6mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	ブロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	*****	30	ブロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		ー以下余白ー	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試 験 検 査 方 法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判 定 及 び 備 考	上記水質検査については水質基準に適合。
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月21日
検 査 責 任 者	所長 加藤 廣人

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A2500148 号
令和7年5月22日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052)683-1131



令和7年5月13日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	蟹江南クリーンセンター	水源種別	県営水道
採水地点	蟹江南クリーンセンター	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和7年5月13日 (10時41分)	天候	前日 曇 当日 晴
採水者名	阪野 佳南 (所属) 一般社団法人 愛知県薬剤師会		
採水時	気温 24.4℃ 水温 20.0℃	残留塩素	0.40 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	6.2mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	△ 0.07mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	□ 0.014mg/L	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	0.001mg/L未満	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	△ 0.018mg/L	45	フェノール類	*****
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	28	トリクロロ酢酸	□ 0.009mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.6mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	ブロモジクロロメタン	△ 0.004mg/L	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	*****	30	ブロモホルム	0.001mg/L未満	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	0.005mg/L未満	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		一以下余白一	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試験検査方法	「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号
判定及び備考	上記水質検査については水質基準に適合。
検査期日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月21日
検査責任者	所長 加藤 廣人

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

No.	検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	検 査 方 法
1	大腸菌	検出せず		平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添1「大腸菌の検査方法」による。
2	嫌気性芽胞菌	検出せず	/10mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添2「嫌気性芽胞菌の検査方法」による。
	ー以下余白ー			
特記事項				

No.	検 査 項 目	検査結果	単位	検 査 方 法
1	大腸菌	検出せず		平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添1「大腸菌の検査方法」による。
2	嫌気性芽胞菌	検出せず	/10mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添2「嫌気性芽胞菌の検査方法」による。
	ー以下余白ー			
特記事項				

No.	検 査 項 目	検査結果	単位	検 査 方 法
1	大腸菌	検出せず		平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添1「大腸菌の検査方法」による。
2	嫌気性芽胞菌	検出せず	/10mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添2「嫌気性芽胞菌の検査方法」による。
	-以下余白-			
特記事項				

水質基準に関する省令に基づく水質基準及び検査方法

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令（厚生労働省令第101号）により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければなりません。

検査方法は、厚生労働省告示第261号に基づき、Ⅳ欄に示す方法で行っています。
（括弧内の数字は検査方法告示の別表番号）

No	Ⅰ. 項 目	Ⅱ. 基 準 値	Ⅲ. 定量下限値	Ⅳ. 検 査 方 法	備 考
1	一般細菌	100 個/㎖以下	1 個/㎖	(1) 標準寒天培地法	病原生物 代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	—	(2) 特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L	(6) ICP-MS法	重金属・ 無機物質
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L	(6) 還元気化-原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(6) ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(6) ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(6) ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L	(6) ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L	(13) イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(12) イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.02 mg/L	(13) イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05 mg/L	(13) イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02 mg/L	(6) ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	一般有機 化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L	(13) イオンクロマトグラフ法	消 毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L	(17) 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法又は(17の2)LC-MS-MS法	
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	(17) 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法又は(17の2)LC-MS-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	(18) イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	(17) 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法又は(17の2)LC-MS-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L	(14) PT-GC-MS法又は(15) HS-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005 mg/L	(19の2) 誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005 mg/L	(6) ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L	(6) ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01 mg/L	(6) ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.001 mg/L	(6) ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	0.1 mg/L	(6) ICP-MS法	味 覚
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L	(6) ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.2 mg/L	(13) イオンクロマトグラフ法	味 覚
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	0.5 mg/L	(22) 滴定法	
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	10 mg/L	(23) 重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L	(24) 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	発 泡
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L	(25) PT-GC-MS法又は(26) HS-GC-MS法	臭 気
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L	(25) PT-GC-MS法又は(26) HS-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L	(28の2) 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L	(29) 固相抽出-誘導体化-GC-MS法	味 覚
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	(30) 全有機炭素計測定法 (TOC計)	
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	(31) ガラス電極法	
48	味	異常でないこと	—	(33) 官能法	
49	臭気	異常でないこと	—	(34) 官能法	
50	色度	5 度以下	0.5 度	(36) 透過光測定法	
51	濁度	2 度以下	0.1 度	(41) 積分球式光電光度法	基礎的 性 状