



JWWA-GLP 033  
水道GLP認定

## 浄水水質検査結果書

A2504-303010

令和7年4月25日

|                                    |                                 |                                           |                 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 採水年月日                              | 令和7年4月15日                       |                                           |                 |
| 採水地点                               | 尾張西部浄水場浄水(稲沢市祖父江町祖父江柳原86番地)     |                                           |                 |
| 採水者                                | 加藤 真允 (所属)水質試験所                 |                                           |                 |
| 項 目                                | 検 査 結 果 単 位                     | 項 目                                       | 検 査 結 果 単 位     |
| 水温                                 | 13.5 °C                         | 塩化物イオン                                    | 5.4 mg/l        |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                          | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                         | 18.2 mg/l       |
| 大腸菌                                | (-)                             | 蒸発残留物                                     | 46 mg/l         |
| カドミウム及びその化合物                       | < 0.0003 mg/l                   | 陰イオン界面活性剤                                 | < 0.02 mg/l     |
| 水銀及びその化合物                          | < 0.00005 mg/l                  | ジェオスミン(別名)                                | 0.000002 mg/l   |
| セレン及びその化合物                         | < 0.001 mg/l                    | 2-メチルイソボルネオール(別名)                         | < 0.000001 mg/l |
| 鉛及びその化合物                           | < 0.001 mg/l                    | 非イオン界面活性剤                                 | < 0.005 mg/l    |
| ヒ素及びその化合物                          | < 0.001 mg/l                    | フェノール類                                    | < 0.0005 mg/l   |
| 六価クロム化合物                           | < 0.002 mg/l                    | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                         | 0.6 mg/l        |
| 亜硝酸態窒素                             | < 0.004 mg/l                    | pH値                                       | 7.3             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | < 0.001 mg/l                    | 味                                         | 異常なし            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.31 mg/l                       | 臭気                                        | 異常なし            |
| フッ素及びその化合物                         | 0.10 mg/l                       | 色度                                        | < 0.5 度         |
| ホウ素及びその化合物                         | < 0.1 mg/l                      | 濁度                                        | < 0.1 度         |
| 四塩化炭素                              | < 0.0002 mg/l                   |                                           |                 |
| 1,4-ジオキサン                          | < 0.005 mg/l                    | アンチモン及びその化合物                              | mg/l            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | < 0.001 mg/l                    | ウラン及びその化合物                                | mg/l            |
| ジクロロメタン                            | < 0.001 mg/l                    | ニッケル及びその化合物                               | mg/l            |
| テトラクロロエチレン                         | < 0.001 mg/l                    | 1,2-ジクロロエタン                               | mg/l            |
| トリクロロエチレン                          | < 0.001 mg/l                    | トルエン                                      | mg/l            |
| ベンゼン                               | < 0.001 mg/l                    | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          | mg/l            |
| 塩素酸                                | 0.04 mg/l                       | ジクロロアセトニトリル                               | mg/l            |
| クロロ酢酸                              | < 0.002 mg/l                    | 抱水クロラール                                   | mg/l            |
| クロロホルム                             | 0.004 mg/l                      | 農薬類                                       |                 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/l                      | 残留塩素                                      | 0.5 mg/l        |
| ジブromクロロメタン                        | 0.001 mg/l                      | 遊離炭酸                                      | mg/l            |
| 臭素酸                                | < 0.001 mg/l                    | 1,1,1-トリクロロエタン                            | mg/l            |
| 総トリハロメタン                           | 0.008 mg/l                      | メチル-tert-ブチルエーテル                          | mg/l            |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003 mg/l                      | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       | mg/l            |
| ブromジクロロメタン                        | 0.003 mg/l                      | 腐食性(ランゲリア指数)                              |                 |
| ブromホルム                            | < 0.001 mg/l                    | 従属栄養細菌                                    | 0 個/ml          |
| ホルムアルデヒド                           | < 0.008 mg/l                    | 1,1-ジクロロエチレン                              | mg/l            |
| 亜鉛及びその化合物                          | < 0.01 mg/l                     | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びドペルフルオロオクタノ酸(PFOA) | < 0.000004 mg/l |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02 mg/l                       |                                           |                 |
| 鉄及びその化合物                           | < 0.01 mg/l                     |                                           |                 |
| 銅及びその化合物                           | < 0.01 mg/l                     |                                           |                 |
| ナトリウム及びその化合物                       | 6.1 mg/l                        |                                           |                 |
| マンガン及びその化合物                        | < 0.001 mg/l                    |                                           |                 |
| 判定                                 | 水質基準に適合                         |                                           |                 |
| 検査期日                               | 令和7年4月15日 ~ 令和7年4月24日           |                                           |                 |
| 検査機関                               | 愛知県水質試験所(愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西48-265) |                                           |                 |
| 検査責任者                              | 水質試験所 所長代理 野本 美保                |                                           |                 |

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。



JWWA-GLP 033  
水道GLP認定

## 浄水水質検査結果書

A2504-303090

令和7年4月25日

|                                    |                                                           |                                           |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 採水年月日                              | 令和7年4月16日                                                 |                                           |                 |
| 採水地点                               | 蟹江供給点(海部郡蟹江町学戸一丁目225番地)                                   |                                           |                 |
| 採水者                                | 岡 修平 (所属)尾張水道事務所                                          |                                           |                 |
| 項 目                                | 検 査 結 果 単位                                                | 項 目                                       | 検 査 結 果 単位      |
| 水温                                 | 13.5 °C                                                   | 塩化物イオン                                    | 5.4 mg/l        |
| 一般細菌                               | 0 個/ml                                                    | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                         | mg/l            |
| 大腸菌                                | (-)                                                       | 蒸発残留物                                     | mg/l            |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/l                                                      | 陰イオン界面活性剤                                 | mg/l            |
| 水銀及びその化合物                          | mg/l                                                      | ジェオスミン(別名)                                | 0.000001 mg/l   |
| セレン及びその化合物                         | mg/l                                                      | 2-メチルインボルネオール(別名)                         | < 0.000001 mg/l |
| 鉛及びその化合物                           | mg/l                                                      | 非イオン界面活性剤                                 | mg/l            |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/l                                                      | フェノール類                                    | mg/l            |
| 六価クロム化合物                           | mg/l                                                      | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                         | 0.6 mg/l        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/l                                                      | pH値                                       | 7.6             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l                                                      | 味                                         | 異常なし            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l                                                      | 臭気                                        | 異常なし            |
| フッ素及びその化合物                         | mg/l                                                      | 色度                                        | < 0.5 度         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/l                                                      | 濁度                                        | < 0.1 度         |
| 四塩化炭素                              | mg/l                                                      |                                           |                 |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/l                                                      | アンチモン及びその化合物                              | mg/l            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l                                                      | ウラン及びその化合物                                | mg/l            |
| ジクロロメタン                            | mg/l                                                      | ニッケル及びその化合物                               | mg/l            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/l                                                      | 1,2-ジクロロエタン                               | mg/l            |
| トリクロロエチレン                          | mg/l                                                      | トルエン                                      | mg/l            |
| ベンゼン                               | mg/l                                                      | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          | mg/l            |
| 塩素酸                                | mg/l                                                      | ジクロロアセトニトリル                               | mg/l            |
| クロロ酢酸                              | mg/l                                                      | 抱水クロラール                                   | mg/l            |
| クロロホルム                             | mg/l                                                      | 農薬類                                       |                 |
| ジクロロ酢酸                             | mg/l                                                      | 残留塩素                                      | 0.4 mg/l        |
| ジブromクロロメタン                        | mg/l                                                      | 遊離炭酸                                      | mg/l            |
| 臭素酸                                | mg/l                                                      | 1,1,1-トリクロロエタン                            | mg/l            |
| 総トリハロメタン                           | mg/l                                                      | メチル-tert-ブチルエーテル                          | mg/l            |
| トリクロロ酢酸                            | mg/l                                                      | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       | mg/l            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/l                                                      | 腐食性(ランゲリア指数)                              |                 |
| ブromホルム                            | mg/l                                                      | 従属栄養細菌                                    | 個/ml            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/l                                                      | 1,1-ジクロロエチレン                              | mg/l            |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/l                                                      | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びドペルフルオロオクタノ酸(PFOA) | mg/l            |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/l                                                      |                                           |                 |
| 鉄及びその化合物                           | < 0.01 mg/l                                               |                                           |                 |
| 銅及びその化合物                           | mg/l                                                      |                                           |                 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/l                                                      |                                           |                 |
| マンガン及びその化合物                        | < 0.001 mg/l                                              |                                           |                 |
| 判定                                 | 水質基準に適合                                                   |                                           |                 |
| 検査期日                               | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月24日                                     |                                           |                 |
| 検査機関                               | 愛知県水質試験所(愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西48-265)<br>尾張水道事務所(一宮市昭和三丁目3番28号) |                                           |                 |
| 検査責任者                              | 水質試験所 所長代理 野本 美保                                          |                                           |                 |

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。