

給水装置工事施行基準・解説書 更新履歴

令和8年3月31日

年度	更新箇所 条項・解説	頁	旧（更新前）	新（更新後）
R07	3条 解9	18		更新 水道法逐条解説第五版に改定
	6条 解2	25		更新 水道法逐条解説第五版に改定
	12条 解4	53	1.5倍～2.0倍	更新 受水槽への実流入流量 受水槽への実流入流量は、設計流量（時間平均給水量）の1.5倍～2.5倍程度を上限値とした（連続流入時間を考慮した結果）
	12条 解6	55		追加 受水槽直近一次側設置の給水栓 受水槽の清掃時及び断水後の開栓に伴う赤水等の吐出し・確認用
	16条 解5	81		追加 保温材の種類（参考） （イ）ロックウール （ロ）グラスウール （ハ）ポリスチレンフォーム （その他）ライトチューブ
	18条 解2(8)	90		追加 飲料・生活用水貯留システム（一戸建て住宅用） 飲料用貯水槽（24L～43L）及び生活用水用貯水槽（60L～120L/300L等）