

# 入 札 執 行 調 書

入札日時	平成 30 年 6 月 27 日 (水) 午後 1 時 30 分					
事業名等	避難所用蓄電池等の購入					
事業内容	避難所用蓄電池等の購入の仕様書のとおり					
事業実施場所等	避難所用蓄電池等納入場所一覧のとおり					
入札方法	指名競争入札	予定価格 (税抜き)	3,899,500 円 <small>(予定価格に対する消費税) (311,960 円)</small>			
落札業者	有限会社岩崎電気商会	落札金額 (税抜き)	3,049,000 円 <small>(落札金額に対する消費税) (243,920 円)</small>			
番号	入札者名	第1回入札書 記載金額(円)	第2回入札書 記載金額(円)	第3回入札書 記載金額(円)	第4回入札書 記載金額(円)	備考
1	有限会社岩崎電気商会	3,049,000	落札			
2	株式会社西山電気	3,117,000				
3	鐘長商事有限会社	辞退				
4	株式会社服部商店	3,655,000				
5	内外物産株式会社	3,582,000				
6	以下余白					
7						
8						
9						
10						

(注) 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

## 避難所用蓄電池等の購入仕様書

この仕様書は蟹江町が、平成 30 年度に購入する、避難所用蓄電池等について定める。

### 1 目的

本仕様書により購入する災害用蓄電池及び照明器具は、災害時のライフライン確保として再生可能エネルギー設備の蓄電池を導入し、停電時においても避難所としての機能を損なわず運営することを目的として購入するもの。

### 2 仕様

#### (1) リチウムイオン蓄電池

商品名	[産業・住宅用] リチウムイオン蓄電システム 蓄電容量 5kWh スタンドアロンタイプ
参考品番	LJ-SF50B
蓄電容量	5kWh
定格出力電力	1,500VA
入出力電圧	AC100V
充電時間	最大約 8 時間 (系統充電時) 以内
使用環境条件	[設置場所] 室内 [室温] 0℃~40℃ [湿度] 20%~85% (ただし結露無きこと)
外形寸法	幅 250×奥行 626×高さ 649 (mm) (固定スタンド付: 幅 392mm) *最大突起部除く
質量	約 67 kg以内

#### (2) 照明器具 (50w)



製品	LED 投光機 (50w)
参考品番	ATL-E5005
定格光束	6,760 l m以上

電源	100/200V
入出力電圧	AC100V
コードの長さ	5 m
質量	約 3.0 kg以内

(3) 照明器具 (25 w)

製品	LED 投光機 (25w)
参考品番	ATL-2505-50K
定格光束	2,000 l m以上
電源	100V
入出力電圧	AC100V
コードの長さ	5 m
質量	約 3.0 kg以内

3 外形等(リチウムイオン蓄電池)

外形図	
外形寸法図 (単位：mm)	

4 数量

- (1) リチウムイオン蓄電池 4台
- (2) 照明器具 (50w) 7機
- (3) 照明器具 (25w) 1機

## 5 納期

契約締結日から平成30年9月28日まで

## 6 保証期間

保証期間は納入後1年間とし、障害が生じた場合は受託者の責任と負担において速やかに大替品を納入し、惑いは調整を行うなどの対策を講じること。

## 7 納入場所

- (1) 蟹江町立蟹江小学校(愛知県海部郡蟹江町城四丁目500番地)
  - (2) 蟹江町立須西小学校(愛知県海部郡蟹江町須西六丁目114番地)
  - (3) 蟹江町立学戸小学校(愛知県海部郡蟹江町学戸四丁目236番地)
  - (4) 蟹江町図書館(愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字札中地101番地)
- ※ 上記納入場所に、それぞれ蓄電池1台及び照明器具(50w)2機納品すること。

ただし、(4)の蟹江町図書館に関しては、照明器具を50wのものを1機、25wのものを1機納入すること。

## 8 その他

- (1) 納品時は、納入業者が十分な人員を確保し、安全に行うこと。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、安心安全課と協議のうえ指示を得ること。
- (3) 基準品と同等品とする場合事前にカタログ等資料を提出し安心安全課の了解を得ること。