





試験結果成績書

第 A1900612 号

令和元年8月19日

蟹江町水道事業  
蟹江町長 様

水道水質検査機関 厚生労働大臣登録 第66号  
建築物飲料水水質検査業愛知県知事登録


〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131



令和元年8月13日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。  
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

試料の種類	井戸水		
採取場所	蟹江町新町第2水源 (原水3)		
採取年月日(時)	令和元年8月13日 (11時15分)	天候	晴
採水者名	一般社団法人 愛知県薬剤師会 白木 俊介		
採水時	気温 35.0℃	水温 27.5℃	残留塩素 ***** mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	検査方法
1	大腸菌	検出せず		平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添1「大腸菌の検査方法」による。
2	嫌気性芽胞菌	検出せず	/10mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添2「嫌気性芽胞菌の検査方法」による。
-以下余白-				

特記事項	
------	--